



EXP. 102/2015

Recurrente: GABRIELA ONTIVEROS MARQUEZ

Sujeto obligado: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.

Consejero Instructor: LIC. TERESA GUAJARDO BERLANGA

ASUNTO.- Contestación a Recurso de Revisión.

**GABRIELA ONTIVEROS MARQUEZ
INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.-**

En atención al acuerdo de admisión del Recurso de Revisión citado al rubro de la presente, me permito manifestar lo siguiente:

Sírvase la presente para enviarle un cordial saludo, y hacer de su conocimiento que mediante respuesta entregada vía infomex el día veintinueve (29) de Abril del año en curso, mi representada dio contestación por escrito a la solicitud de información realizada por la C. GABIRELA ONTIVEROS MARQUEZ, la cual se presentó en los siguientes términos:

"Gabriela Ontiveros Marquez:

En atención a la solicitud de información realizada mediante folio 00224215, a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Coahuila de Zaragoza, consistente en:

"Solicito información sobre la construcción de un mega tanque de agua en la Colonia Milenio. Características del proyecto, costo, fechas de inicio y término tentativo de construcción, avance actual, justificación del proyecto, nombre de la compañía que lo ejecuta, dimensiones del tanque y función específica que tendrá cuando este listo."

Características del proyecto.

El Tanque Milenio se encuentra localizándolo de manera estratégica al oriente de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y contara con una capacidad de veinte mil metros cúbicos (20,000 m3).

Dicho tanque se encuentra conformado por paneles prefabricados de concreto, y contará con dos (02) cámaras de almacenamiento de diez mil metros cúbicos (10,000 m3) cada una para su operación y mantenimiento, su llenado y distribución es a partir de la línea bimodal de treinta (30) pulgadas de diámetro de hierro dúctil, la cual será incorporada a la línea de conducción existente.

Costo.

Para la construcción del tanque que se encuentra en ejecución se estima una inversión de \$41'000,000.00 (Cuarenta y un millones de pesos 00/100 moneda nacional), beneficiando a una población de doscientos treinta y siete mil trescientos sesenta (237,360) habitantes.

Fechas de inicio y término tentativo de construcción.

El inicio de construcción de este tanque inicio en el mes de septiembre del año dos mil catorce (2014) y la fecha de terminación está programada para el mes de Mayo del presente año.

Avance actual.

El avance actual en la construcción del tanque es de la siguiente manera:

- Columnas, construidas al cien por ciento (100%),*
- Losa de piso, elaboradas al cien por ciento (100%),*
- Colocación de losa de techo, construidas al cien por ciento (100%),*





Aguas de Saltillo

- Línea de intercomunicación de cámaras, realizadas al cien por ciento (100%),
- Línea de salida de tanque (al interior), elaborada al cien por ciento (100%),
- Actualmente se encuentra en proceso de realizar zanja para colocar línea de llenado e interconectar con la línea bimodal, el cual se encuentra en un avance global del noventa y tres por ciento (93%).

Justificación del proyecto.

Con la construcción de dicho tanque se amplia y asegura la capacidad de almacenamiento para garantizar el servicio continuo a la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Nombre de la compañía que lo ejecuta.

El La empresa encargada de la construcción del tanque es Consorcio Constructor Saltillo, S.A. de C.V.

Dimensiones del tanque y función específica que tendrá cuando esté listo.

Dicho tanque cuenta con dimensiones de sesenta y seis metros (66 mts.) por sesenta y ocho (68 mts.) y una altura de cinco metros (5 mts.)”

En cumplimiento al cuestionamiento realizado me permito informarle que la función específica que tendrá el Tanque de agua en la colonia Milenio al momento de encontrarse listo, “Consisten en ampliar y asegurar la capacidad de almacenamiento para garantizar el servicio continuo a la ciudad de Saltillo, Coahuila, para presentar por el momento un beneficiando a una población de doscientos treinta y siete mil trescientos sesenta (237,360) habitantes.”

Sin otro particular de momento, atentamente solicito se me tenga por dando cabal cumplimiento a la solicitud de información realizada le reitero mis atentas y seguras consideraciones.

ATENTAMENTE

Saltillo, Coahuila a 12 de Mayo de 2015.

Reyna Guadalupe

**LIC. REYNA GUADALUPE FERNÁNDEZ GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE
AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.**

c.c.p. Archivo.

